



BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

## CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: **ES119671**

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios", BVC ha establecido que los productos:

### EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado

Cumplen con la norma:

**UNE-EN 3-7:2004/A1:2008**

Fabricante:

**FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs GmbH**

Centro de producción:

**Martin-Ebell-Str. 4, 16816 Neuruppin - Alemania**

Los productos son sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica, y por Bureau Veritas Certification al ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en la norma UNE-EN 3-10:2010.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **04 de noviembre de 2021**

Fecha de caducidad: **03 de noviembre de 2024**



Mónica Botas  
Directora de certificación





BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

## ANEXO AL CERTIFICADO N° ES119671

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	Tª de Utilización	Eficacias
NEURUPPIN	WD 3 F-500	Permanente a 15 bar	(Agua +Aditivo) 3L	+5°C / +60°C	8 A
NEURUPPIN	WD 6 F-500	Permanente a 15 bar	(Agua +Aditivo) 6L	+5°C / +60°C	21 A
NEURUPPIN	WD 9 F-500	Permanente a 15 bar	(Agua +Aditivo) 9L	+5°C / +60°C	27 A

*Estado de Revisión: 0*

*Fecha de Revisión: 04 de noviembre de 2021*



N° 18/C-PR045

Mónica Botas  
Directora de certificación

