

No. FB750-20170703

1. **Código de identificación único del producto-tipo :**
FB750
2. **Utilización/es prevista/s:**
Panel de lana mineral recubierto en ambas caras para establecer la resistencia al fuego; utilizado en la construcción de muros donde se han previsto aberturas para la penetración de servicios únicos o múltiples.
3. **Fabricante:**
tremco illbruck Limited
Coupland Road
Hindley Green
Wigan, WN24HT
5. **Sistemas de Evaluación y Verificación de la Constancia de Prestaciones:**
Sistema 1
6. **Documento de evaluación europeo:** ETAG 026 edición 2011 part 2ª
Evaluación técnica europea: ETA 17/0392
Organismo de evaluación técnica: CPR Notified Body International (UK) Ltd. N° 0843
Organismo/s notificado/s: CPR Notified Body International (UK) Ltd. N° 0843
7. **Prestación/es declarada/s:**

Requisitos básicos para la obras de construcción	Prestación
Resistencia mecánica y estabilidad (1)	
Ninguna	No es relevante
Seguridad en caso de incendio (2)	
Reacción al fuego (EN 13501-1)	Clase E
Resistencia al fuego (EN 13501-2)	Ver ETA 17/0392 anexo A
Higiene, salud y medio ambiente (3)	
Permeabilidad al aire (EN 1026:2000)	PND
Permeabilidad al agua (ETAG 026-3 Anexo C)	PND
Emisión de sustancias peligrosas	Declaración del fabricante - Categoría de usos IA3, S/W3
Seguridad de uso (4)	
Resistencia mecánica y estabilidad (EOTA TR001:2003)	PND
Resistencia al impacto/ movimiento (EOTA TR001:2003)	PND
Adhesión (EOTA TR001:2003)	PND
Protección contra el ruido (5)	
Aislamiento acústico al ruido aéreo (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	Ver ETA 17/0392 Anexo C
Ahorro energético y aislamiento térmico (6)	
Propiedades térmicas (EN 12664, EN 12667 o EN 12939)	PND

Requisitos básicos para la obras de construcción	Prestación
Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 12572 / EN 12086)	PND
Aspectos generales relativos a la aptitud para el uso	
Durabilidad y mantenimiento (EOTA TR 024:2009)	Z ₁

PND = prestación no declarada

8. Documentación técnica apropiada y documentación técnica específica:

Las prestaciones del producto señalado arriba están conforme con las prestaciones declaradas. En conformidad con el reglamento (UE) n° 305/2011, la presente declaración de prestaciones está emitida bajo la responsabilidad unicamente del fabricante identificado arriba.

Firmado en nombre del fabricante por:

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants and Coatings



Wigan UK, 9 de noviembre de 2017

Anexo

En conformidad con el artículo 6(5) del reglamento (UE) N° 305/2011, una Ficha de seguridad conforme con (EU) N° 1907/2006 (REACH), Anexo II, está disponible en la pagina web en apoyo a esta Declaración de Conformidad.



tremco illbruck Limited
Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT

17

0843-CPR-0369
FS702-20170703
Nullifire.es/FB750

EN 1366 Part. 3ª
ETA 17/0392
ETAG 26, part. 2ª

FB750 es un panel de lana mineral recubierto en ambas caras para establecer la resistencia al fuego; utilizado en la construcción de muros donde se han previsto aberturas para la penetración de servicios únicos o múltiples.

Requisitos básicos para la obras de construcción	Prestación
Resistencia mecánica y estabilidad (1)	
Ninguna	No es relevante
Seguridad en caso de incendio (2)	
Reacción al fuego	Clase E
Resistencia al fuego	ETA 17/0392 Anexo A
Higiene, salud y medio ambiente (3)	
Permeabilidad al aire	ETA 17/0392 Anexo B
Permeabilidad al agua	PND
Emisión de sustancias peligrosas	Categoría de usos IA3, s/w3
Seguridad de uso (4)	
Resistencia mecánica y estabilidad	PND
Resistencia al impacto/ movimiento	PND
Adhesión	PND
Protección contra el ruido (5)	
Aislamiento acústico al ruido aéreo	ETA 17/0392 Anexo C
Ahorro energético y aislamiento térmico (6)	
Propiedades térmicas	PND
Permeabilidad al vapor de agua	PND
Aspectos generales relativos a la aptitud para el uso	
Durabilidad y mantenimiento	Z ₁